

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговор на постављени питање везане за **ЈН 16/2016 – “Извођење радова на адаптацији Службе за неуроортопедију према пројекту Наручиоца, по партијама”**.

ПИТАЊА:

“Molim Vas za pojašnjenje pozicije 1 u okviru partije 2 – Građevinska stolarija
U opisu je 66 kom 100/165cm Al fiksnih pregrada. A u šemama je 8 panela 7000/1650 sa 4 fiksna stakla I
3 panela 6850/1650 sa 4 fiksna stakla “

ОДГОВОР:

Позиција 1, у Партији 2 – Грађевинска столарија гласи: „Пажљиво пробијање отвора за нова врата у конструктивном зиду. Пре почетка радова подухватити плочу подупирачима. Пажљиво шлицати зид за уградњу челичних профила у две фазе по пола зида. По уградњи челичних профила и остваривању везе зид профил пажљиво избити отвор за врата. Шут прикупити и однети на градилишну депонију. Шут износити само преко терасе. Обрачун по м², јединица мере м² Кол. 19“. Дакле, у питању је количина од 19 м² (не постоји количина од 66 ком.).

Уколико сте мислили на позицију 4 у Партији 2 потребно је да потенцијални понуђач понуди: „Израда и постављање застакљених АЛ фиксних прозора-преграда. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог АЛ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Прозор у белој боји. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4 мм и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду прозора, димензија 165/100 цм., јед. мере 100/165 цм – pozicija 1, ком. 66“. Тачне димензије је потребно узети на лицу места пре израде самих ал фиксних прозора (преграда).

У Београду, 25.03.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ