

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговор на постављено питање везане за **ЈН 17/2016 – “Извођење радова на адаптацији простора на IV спрату према пројекту Наручиоца“**.

ПИТАЊА:

“На стр. 24 тражите стручно мишљење о негоривости испуне за гипс картонске плоче а у предмеру на стр.36 поз.1 не затевате да зидови буду против пожарни
Prodavci gipskartonskih ploča (poz 1 str 36) nude ceo sistem sa odgovarajućim stepenom protiv požarnosti npr F90, F120 itd.Molim Vas da pojasnite:
Da li se zahteva protiv požarni gipskartonski zid? (poz 1 str 36)
Ako se zahteva koji je stepen protivpožarnosti?
Ako se ne traži protivpožarni zid zašto se (str 24) traži стручно мишљење о негоривости испуне за гипс картонске плоче?
Molim Vas da poziciju 1 str. 36 preciznije napišete kako bi smo znali sa kojom cenom materijala da kalkulišemo .Radi se o velikoj količini , 360 m2”

ОДГОВОР:

Не захтева се против пожарни гипскартонски зид.
Не захтева се висок степен противпожарности.
Стручно мишљење о негоривости испуне за гипс картонске плоче (за минералну вуну) се тражи као доказ да ће бити уграђена испуна (минерална вуна) која мора да буде класе горивости А1 по SRPS ISO 1182.

У Београду, 24.03.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ